



Verantwortlich: Hannes Leppin
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE

S/X/264

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss	19.09.2023	8	ja
Samtgemeindeausschuss	09.10.2023		nein

Erneuerung der Heizungsanlage der Grundschule Reppenstedt

Sachverhalt:

Es wird Bezug genommen auf die Vorlage S/X/111 vom 02.09.2022.

Ergänzt wurde nunmehr eine Wärmeberechnung für die gesamte Liegenschaft nach der Aufstockung sowie die Abwärmenutzung mittels Wärmepumpen aus dem Schmutzwasserkanal und einen Wasserstoff-Speicher.

Die Untersuchungen sowie die Wärmeberechnung sind der Anlage beigelegt.

Herr Jochens von HSGP wird die Untersuchungen vorstellen.

Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Heizungsanlage der Grundschule Reppenstedt auf Wärmepumpen mit Spitzenlastkessel umzurüsten.

Anlage(n):

- Heizlastabschätzung Reppenstedt
- Grundlagenermittlung und Variantenvergleich